

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 3

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/21

**Obra: “PROVISION DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE
SAMUHU – CHACO”**

CONSULTA N°1:

Se consulta sobre la posibilidad de que el proceso de lavado de filtros de la Planta Potabilizadora Compacta sea exclusivamente a través de agua tratada desde cisterna sin recurrir a la adición de aire por sopladores.

RESPUESTA N°1:

Se debe respetar lo especificado al respecto en las Especificaciones Técnicas Particulares, es decir, el lavado del filtro mediante agua limpia a contracorriente proveniente de la cisterna de almacenamiento y además una inyección de aire.

CONSULTA N°2:

Se consulta sobre la posibilidad de que el comando de la Planta Potabilizadora Compacta sea sólo de forma manual.

RESPUESTA N°2:

Se debe respetar lo especificado en las Especificaciones Técnicas Particulares en lo que respecta a la automatización solicitada para la Planta.

Resistencia, 07 de Agosto de 2021.-



Ing. Jorge F. Prieto
Director de Proyectos
A.P.A. - Chaco