

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/21

Obra: “SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA ELISA – CHACO”

CONSULTA N°1:

Plano N° 20 - Se solicita se ratifique o rectifique que la Laguna de Maduración Terciaria, caracterizada por los valores: PA = 71.45 y SL = 69.25 es de Primera Etapa. Esto a los efectos de la pertinente cotización.

RESPUESTA N°1:

La laguna de maduración objeto de la consulta, ubicada en el cuadrante noroeste del predio, se ejecutará en una Segunda Etapa, por lo que no forma parte de la presente Licitación.

CONSULTA N°2:

Plano N° 23 - La Cámara Distribuidora Principal de Caudales tiene tres (3) salidas, lo que supone la alimentación a otras tantas Lagunas Primarias cuando en el Plano N° 20 se observan sólo dos (2). Se solicita aclaración al respecto.

RESPUESTA N°2:

El Distribuidor Principal de Caudales debe tener sólo dos (2) salidas: una hacia la cámara de ingreso a la Laguna Facultativa Primaria de Primera Etapa y la otra hacia la cámara de ingreso a la Laguna Facultativa Primaria de Segunda Etapa. En este último caso, la cañería de PVC de salida sólo tendrá un (1) metro de recorrido ya que a esa distancia se le colocará en el extremo un tapón del mismo material.

Resistencia, 11 de Agosto de 2021.-



Ing. Jorge F. Prieto
Director de Proyectos
A.P.A. - Chaco